



Prot. n. 0005693

**Oggetto:** Procedimento relativo all'approvazione del progetto per l'inserimento di nuovi silos, fosse di scarico e tettoie di copertura e innalzamento delle strutture esistenti mediante procedura di cui alla L.R. 55/2012, sull'immobile sito in Via Fondo Muri n. 43 convocata ai sensi della Legge Regionale 31/12/2012 n. 55 l'art 4 c. 2 e Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - Art. 8. (Raccordi procedurali con strumenti urbanistici).

*(Variante urbanistica con procedimento di Sportello Unico per le Imprese)*

Istanza SUAP Cod. Pratica: **15P00758**

Protocollo Generale dell'Ente n. 00758 del 14/01/2015.

## VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA

### IN PRIMA RIUNIONE

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 14

L'anno 2016, il giorno 16 (sedici) del mese di Marzo alle ore 10:15 presso la sede del Comune di Malo, Via San Bernardino, 19, l'Arch. **Segalla Giovanni**, responsabile del procedimento assume la presidenza dei lavori della Conferenza dei Servizi.

Prima di dare avvio ai lavori il responsabile del procedimento effettua la verifica delle presenze e delle deleghe prodotte dai rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati risultando quanto segue:

#### Risultano presenti:

Dott. Brigadeci Carmelo Dott.ssa Russo Sonia	Rapp.te <b>Azienda U.L.S.S. n. 4</b> - Alto Vicentino - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Geom. Marangoni Daniele	Rapp.te <b>Comune di Isola Vicentina</b>
Fanin Andrea	Legale rappresentante Fanin S.r.l.
Ing. Faccio Claudio	progettista incaricato
Geom. Toniolo Giovanni	Resp. Servizio edilizia pubblica, manutenzioni e patrimonio del Comune di Malo
Dalla Riva Claudio	Rapp.te Sindaco del Comune di Malo - <b>Assessore all'Edilizia Privata, Urbanistica, Ecologia Ambiente, Commercio e Frazioni</b>

#### Prende atto dell'assenza di:

Resp. Ufficio Ecologia ed Ambiente	Assenza giustificata
Delegato dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Malo	Assenza giustificata
Rapp.te <b>Commissario Delegato</b> per l'emergenza	Assenza giustificata (vedi nota)

determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza	del 11/03/2016 prot. 994)
<b>Rapp.te Alto Vicentino Servizi S.p.a</b>	Assenza giustificata (vedi nota del 09/03/2016 prot. 859)
<b>Rapp.te A.R.P.A.V.</b> - Dipartimento provinciale di Vicenza	Assenza giustificata (vedi nota del 14/03/2016 prot. 25975)
<b>Rapp.te Amministrazione Provinciale di Vicenza - Settore Ambiente Servizio Suolo Acque</b>	Assenza giustificata (vedi nota del 15/03/2016 prot. 18666)
<b>Rapp.te Genio Civile – Regione Veneto - Unità di progetto G.C. di Vicenza</b>	Assenza giustificata (vedi nota del 26/02/2016 prot. 76639)
<b>Rapp.te Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Vicenza</b>	Assenza giustificata (vedi nota del 01/03/2016 prot. 3475)
<b>Rapp.te Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio - per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza</b>	Assenza giustificata (vedi nota del 02/03/2016 prot. 4571)

**Risultano altresì presenti : //**

**Assiste in qualità di segretario verbalizzante: Il geom. Merlo Marco**

**Premesso che:**

La legge 7 agosto 1990, n. 241 nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto, all'art. 14, l'istituzione della Conferenza dei Servizi al fine di semplificare le procedure amministrative;

Atteso quanto disposto dall'art. 4 della Legge Regionale 55/2012 che richiama per i procedimenti di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010 prevedendo al comma 2 del medesimo art. 4 l'applicazione delle procedure di cui all'art. 14 della legge 241/90;

La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (art. 7 legge n. 241 del 7/8/1990) relativo a richiesta di Atto Unico per l'inserimento di nuovi silos, fosse di scarico e tettoie di copertura e innalzamento delle strutture esistenti ai sensi dell'art. 7 e 8 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160, sull'immobile sito in Via Fondo Muri n. 43 è stata notificata in data 28/01/2015 prot. 1685

L'invito per la seduta odierna è stato diramato, completo degli allegati tecnici, ai soggetti interessati alla conferenza medesima con nota del 22/02/2016, prot. n.3519;

**Sono stati invitati a partecipare alla conferenza:**

<b>Amministrazione Provinciale di Vicenza - Settore Ambiente Servizio Suolo Acque</b>
<b>Commissario Delegato</b> per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza
<b>Azienda U.L.S.S. n. 4 - Alto Vicentino - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica</b>
<b>A.R.P.A.V.</b> - Dipartimento provinciale di Vicenza
<b>Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Vicenza</b>
<b>Alto Vicentino Servizi S.p.a</b>
<b>Comune di Isola Vicentina</b>
<b>Genio Civile – Regione Veneto - Unità di progetto G.C. di Vicenza</b>

<b>Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio - per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza</b>
Il tecnico incaricato: Ing. Faccio Claudio
La ditta: Fanin S.r.l.
Il Comune di Malo - vari servizi - rappresentante del sindaco

Il progetto relativo all'inserimento di nuovi silos, fosse di scarico e tettoie di copertura e innalzamento delle strutture esistenti mediante procedura di cui alla L.R. 55/2012 in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 in Comune di Malo Via Fondo Muri n. 43 è stato presentato in data 14/01/2015 prot. n. 758.

La ditta richiedente a seguito della richiesta documenti inviata a mezzo pec in data 27/04/2015 presentava in data 24/12/2015 la completa revisione della documentazione progettuale configurando nuovo avviamento del procedimento richiesto

Il Responsabile del Procedimento prende atto e comunica che:

- il Genio Civile con nota del 26/02/2016 prot. 76639 ha fatto pervenire il proprio parere con esito sospensivo,
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota del 01/03/2016 prot. 3475 ha fatto pervenire il proprio parere con esito sospensivo
- la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio - per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota del 02/03/2016 prot. 4571 comunicava che in ordine alla tipologia di intervento si dovrà procedere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 con procedura ordinaria.
- il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza con nota del 11/03/2016 prot. 994 ha fatto pervenire il proprio parere con esito favorevole.
- l'A.R.P.A.V. con nota del 14/03/2016 prot. 25975 ha fatto pervenire il proprio parere.
- l'Amministrazione Provinciale con nota del 15/03/2016 prot. 18666 ha fatto pervenire il proprio parere.
- Alto Vicentino Servizi con nota del 09/03/2016 prot. 859 ha fatto pervenire il proprio parere

I pareri vengono allegati pertanto al presente verbale.

### **Tutto ciò premesso:**

Il Responsabile del Procedimento apre la seduta alle ore 10:00, ringraziando i presenti per la partecipazione alla conferenza e la collaborazione prestata finora, illustra brevemente le motivazioni e le caratteristiche del progetto oggetto di discussione. Ricorda che questa conferenza costituisce il primo passo essenziale della fase realizzativa dell'intervento in questione. Attesta infine che gli elementi istruttori acquisiti ed effettuati sino al momento dell'indizione della conferenza istruttoria hanno confermato la possibilità di applicare il procedimento di variante al P.I. ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010 e art. 4 L.R.V. 55/2012.

Al termine del suo intervento di saluto e di apertura dei lavori, il Responsabile del procedimento rende ai partecipanti un breve riepilogo circa i contenuti e le finalità della conferenza, nonché le indicazioni sul programma di svolgimento della riunione cede poi la parola all'Ing. Faccio tecnico progettista il quale procede alla illustrazione delle caratteristiche essenziali del progetto in argomento.

Il Responsabile ricorda alle Amministrazioni presenti che esse saranno chiamate in conferenza per esprimersi per quanto di loro competenza sul progetto in oggetto descritto:

L'azienda ASL n. 4 chiede:

- la quantificazione numerica dello stoccaggio del materiale lavorato;
- che sia indicata nelle tavole di layout la presenza di nuovi punti di emissione in atmosfera;
- che sia inserito un pozzetto fiscale di controllo posto a valle dei pozzetti disoleatori ma prima del bacino di laminazione.
- che sia prodotto un documento descrittivo del processo produttivo per gli aspetti quali-quantitativi delle materie prime e degli ausiliari di processo compresa la gestione dei rifiuti.
- che sia prevista una procedura di controllo degli eventi meteorologici eccezionali con riferimento al bacino di laminazione.

Per quanto attiene gli interventi strutturali e i lavori in quota lo SPISAL esprime parere favorevole e per quanto riguarda l'intervento di bonifica amianto si attende la presentazione del piano di lavoro da parte dell'impresa autorizzata alla rimozione/bonifica.

Il comune di Isola Vicentina chiede:

- che sia integrato lo studio idraulico considerando gli apporti delle acque provenienti dalla strada pubblica S. Tomio.
- che negli elaborati relativi alle linee di scarico delle acque meteoriche dovranno essere inserite le caditoie stradali come da progetto approvato con Permesso di Costruire n. P/24/2015 del 30 luglio 2015 prevedendone il raccordo con il nuovo bacino di laminazione in progetto sostitutivo dei pozzi disperdenti.
- che il profilo C-C dell'area di parcheggio asfaltata presenta andamento diverso rispetto a quello autorizzato sotto l'aspetto ambientale con autorizzazione BBAA-ORD/18/2015 del 17/07/2015.
- che in prossimità del confine sud della proprietà la previsione di riempimento del lotto dovrà raccordarsi con minore pendenza rispetto al confine stesso.

Il Comune di Malo chiede:

- l'adeguamento del tratto di via san Tomio tra la nuova rotatoria in progetto e l'accesso all'azienda. La strada dovrà essere allontanata dai fabbricati residenziali realizzando una zona franca di circa 5 metri sul territorio del Comune di Malo. Dovrà essere proposto un progetto di sistemazione dell'accesso carraio che adegui la soluzione al codice della strada e garantisca la sicurezza di tutti gli utenti della strada (veicoli, pedoni e cicli).
- in applicazione della legge Regionale 18/02/2016 n. 4 dovrà essere attivata la procedura di valutazione d'impatto ambientale (screening preventivo).
- che sia mantenuti i percorsi ciclopedonali indicati nelle tavole di piano o in alternativa la proposizione di percorsi che garantiscono comunque la prospettiva urbanistica comunale.
- che siano esplicitamente rilevabili nella documentazione di progetto la "mancanza o insufficienza di aree a destinazione produttiva ex art. 8 del DPR 160/2010 nel territorio comunale" e "l'individuazione ed illustrazione del tipo di contrasto con la vigente disciplina urbanistica comunale". Inoltre dovrà essere esplicitata la dimostrazione dell'impossibilità ad attuare soluzioni progettuali alternative, tali da escludere o ridurre il contrasto con gli strumenti urbanistici comunali. Dovrà essere integrata la relazione inserendo in modo più completo le motivazioni aziendali che inducono la ditta alla realizzazione dell'intervento.

- che sia osservata in materia di terre e rocce da scavo ove la zona produttiva configura l'impossibilità di trasferire materiale in altra zona diversa. Dovrà pertanto essere chiarito come sarà eseguita l'operazione e come sarà distribuito il materiale escavato.
- che sia verificata la rispondenza alla legge Regionale 17/09 sull'inquinamento luminoso.
- che sia chiarito quale sia il soggetto titolato a chiedere l'intervento Fanin S.r.l. o Natcor S.r.l.. La documentazione risulta essere contrastante in questo e dovrà essere uniformata secondo il soggetto individuato
- che la documentazione progettuale dettagli in modo maggiormente coerente le fasi attuative identificate nel masterplan. La coerenza dovrà essere sia in termini di opere da eseguirsi sia in rapporto all'effettivo stato dei luoghi.

Esaurita la fase espositiva del progetto il Responsabile del Procedimento invita la Ditta a produrre tutte le integrazioni richieste in sede di conferenza e nei pareri pervenuti e a tal scopo invita il progettista a provvedere in merito

Il Responsabile del Procedimento, visti i pareri acquisiti, considerato quanto emerso dalla discussione sospende i lavori della conferenza alle ore 12.10 e informa altresì che è verrà indetta ai sensi dell'art. 14 c. 3 della L.241/90 nuova riunione della conferenza dei servizi che adotterà la decisione conclusiva ove compatibile entro il 30/06/2016.

Il presente verbale, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale verrà trasmesso ai soggetti convocati da parte dello Sportello Unico del Comune di Malo


Alle ore 12.15 viene dichiarata chiusa l'audizione.

Letto confermato e sottoscritto

il responsabile dello SUAP  
del Comune di Malo  
Arch. Segala Giovanni

Il segretario  
Geom. Merlo Marco





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## Comando Provinciale VIGILI del FUOCO – VICENZA

36100 Vicenza - Via Farini 16 – tel. 0444 565022 – pec: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

### Prevenzione Incendi



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
COM-VI  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

ALLA DITTA NATCOR SNC DI FANIN GIORGIO E ANDREA  
VIA FONDO MURI - S. TOMIO, 53  
36034 MALO

Pratica n. 15418

Cod. Pratica: 15P00758

**OGGETTO:** suap conferenza servizi del 16/03/2016 ore 10.00 Ditta NATCOR SNC DI FANIN GIORGIO E ANDREA, VIA FONDO MURI - S.TOMIO, 53 36034 MALO.

Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, convocata per il giorno 16/03/2016 con nota prot. 3519 si comunica l'impossibilità da parte di questo Comando di inviare un proprio rappresentante per carenza di personale.

Si rappresenta, inoltre, che l'attività di prevenzione incendi viene svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a titolo oneroso, secondo le procedure e i tempi stabiliti dal D.P.R. 151 del 01 Agosto 2011, e che non risulta sia stata presentata richiesta di Valutazione el Progetto presso questo Comando.

Si invita pertanto codesta Amministrazione Comunale a voler sollecitare la Ditta affinché trasmetta, eventualmente con la procedura di Sportello Unico, se l'attività è rubricata del D.P.R. 151/2011, a questo Comando apposita istanza di Valutazione del Progetto corredata dalla seguente documentazione:

1. relazione tecnica redatta secondo quanto previsto dal D.M. 07 Agosto 2012,
2. elaborati grafici redatti secondo il D.M. 07 Agosto 2012;;
3. domanda redatta su modello Ministeriale PIN1
4. versamento (tramite cc postale) come stabilito dalla Legge 26 Luglio 1965 n. 966, con riferimento al D.M. 02 Marzo 2012 (tariffe) ed all'allegato al D.P.R. 151 del 01 Agosto 2011 (tabelle attività rielaborate dal centro software e reperibili presso questo Comando anche attraverso il sito internet <http://www.vigilifuoco.it> ) con le seguenti specifiche:

Conto Corrente n. : **134361**

Intestato a: **Tesoreria Provinciale dello Stato – VICENZA  
Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco**

Causale: **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – VICENZA  
PREVENZIONE INCENDI – Pratica n. : 15418**

Si evidenzia il carattere di urgenza della presente richiesta al fine di consentire a questo Comando di poter esaminare in tempo utile il progetto in questione per l'emissione del parere di competenza.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
( **POFROVECCHIO** )



Verona, 10 2 MAR. 2016

*Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

COMUNE DI MALO  
malo.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. N. *4571* Allegati

Risposta al foglio del *22-02-2016* A. *3519*

Class. *34.19.04*

Prot. Stcap del *24-02-2016* A. *003999*

Fascicolo *Malo*

Sottofascicolo *Fanin srl*

Pos. Mon. */ Pos. Vincolo*

Lettera inviata solo tramite PEC  
ai sensi dell'art. 14, c. 1-bis della L. 9 agosto 2013, n. 98.

OGGETTO: Malo, (VI) – Ditta: Fanin s.r.l. - Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i. per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento relativo al progetto di inserimento nuovi silos, fosse di scarico e tettoie di copertura e innalzamento strutture esistenti.

V's. rif.: prot. 3519 del 22-02-2016- Ditta: Fanin s.r.l.

Con riferimento alla nota in oggetto si inoltrano le circolari del Segretariato Generale e della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto circa la disciplina della Conferenza di Servizi in relazione al combinato disposto dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990 e del D. Lgs. 42/2004.

Si precisa che tale ultima nota è stata inviata a suo tempo, anche, alla Regione Veneto, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e all'Unione Province di Italia (UPI).

Si invita, pertanto codesto Ente ad uniformarsi ed attivare le procedure di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004.

IL SOPRINTENDENTE  
Fabrizio Magani

Il responsabile dell'istruttoria

Funzionario architetto Giovanna Battista

CV- 20160224-003999-Malo-Fanin srl-no cds





COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA  
DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E  
DELLA MOBILITA' NEL TERRITORIO DELLE  
PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n. 3802 del 15 agosto 2009

Prot. N. 994

Mestre, 11 MAR. 2016

OGGETTO: Superstrada Pedemontana Veneta. (C.U.P.: H51B03000050009)

Lotto 1 tratta "D" – Progetto per l'inserimento nuovi silos, fosse di scarico e tettoie di copertura e innalzamento delle strutture esistenti mediante procedura di cui alla L.R. 55/2012, sull'immobile sito in Via Fondo Muri n. 43 di proprietà della ditta Fanin s.r.l. **Cod. Pratica: 15P00758.**

**Conferenza di Servizi del 16 marzo 2016 – Comune di Malo.**

[malo.urbanlab@pec.altovicentino.it](mailto:malo.urbanlab@pec.altovicentino.it)

Al Comune di Malo  
Sportello Unico Edilizia – Attività Produttive

Si riscontra con la presente vostra nota di invio del progetto e convocazione della Conferenza di Servizi del 22/02/2016, riferita alla pratica in oggetto, per comunicare quanto segue.

Il progetto di ampliamento e ristrutturazione presentato dalla ditta Fanin s.r.l. riguarda alcuni interventi necessari per consentire di razionalizzare il processo produttivo e introdurre nuove lavorazioni, nello specifico la produzione di mangimi "medicati" e "biologici".

Nei pressi della proprietà oggetto di ampliamento, è prevista la realizzazione della viabilità di servizio alla realizzanda galleria "Malo" della Superstrada Pedemontana Veneta, identificato quale lotto 1, tratta "D".

Esaminata la documentazione a corredo della pratica, si ritiene che non sussistano interferenze tra i lavori di esecuzione della Superstrada e gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento proposti e si esprime pertanto parere favorevole di competenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Fasiol

GF/sz  
let\_04\_16\_cds\_fantin\_malo.doc

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Via L. L. Zamenhof n. 353/355  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)

Struttura responsabile del procedimento:  
**Servizio Controllo Ambientale**  
Unità Operativa Fisica Ambientale  
Responsabile del procedimento:  
dr.ssa Laura Maria Belleri (tel. 0444 217313 –  
e mail: [laura.belleri@arpa.veneto.it](mailto:laura.belleri@arpa.veneto.it))

Prot. n. 25945

Vicenza, 14 MAR. 2016

Al Responsabile  
Sportello Unico Edilizia ed  
Attività produttive  
del comune di Malo (VI)  
[malo.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:malo.vi@cert.ip-veneto.net)

**OGGETTO** *Parere su valutazione impatto acustico della ditta Fanin srl sita in via Fondo Muri, 43, nel comune di Malo (VI).*

Presa visione della documentazione in oggetto prodotta dalla Società Adamant Ingegneria srl di Padova, datata 08/06/2015, si comunica quanto segue:

- 1) è stata presentata una dettagliata valutazione **dell'impatto acustico attuale** dell'azienda da cui risultano dei superamenti dei limiti vigenti. In particolare si segnala il superamento del limite differenziale in periodo notturno nel punto P9 in corrispondenza di un'abitazione. Il superamento del differenziale non è stato riscontrato nel punto P4 che si trova in direzione dell'abitazione di via Vicenza, ma più vicino all'azienda, in cui nel 2015 ARPAV aveva riscontrato un superamento.
- 2) Non si entra nel merito della classe di appartenenza acustica assegnata alla zona in cui si trova inserita la ditta Fanin in quanto di competenza comunale ma si fa presente che anche se la ditta Fanin passasse in classe V, così come proposto al par. "19 – conclusioni impatto acustico-situazione attuale", i superamenti del criterio differenziale sarebbero ugualmente confermati.
- 3)

L'ampliamento della ditta consiste in:

- realizzazione di nuove fosse di carico
- installazione di nuove batterie silos lato Nord e ampliamento della tettoia esistente
- ampliamento della viabilità interna
- innalzamento con nuovi silos fino a 35 metri
- rifacimento in lamiera verniciata dell'involucro dell'edificio.

I lavori di tamponamento che l'azienda intende realizzare andranno a chiudere le porzioni di facciata aperte che attualmente costituiscono una sorgente di emissione del rumore. Non vengono descritte le caratteristiche di isolamento acustico dei pannelli in lamiera verniciata che si intendono realizzare nè tantomeno viene valutata la diminuzione del livello sonoro rispetto alla situazione attuale a opere di tamponamento concluse.

Con gli elementi forniti non si è in grado di valutare se gli interventi di bonifica riguardanti la situazione attuale (elencati a pag. 43) e futura (elencati a pag. 45) delle conclusioni saranno risolutivi nei confronti dei ricettori sensibili

L'azienda è intenzionata a risolvere le criticità riscontrate mediante gli interventi di cui sopra, ma, non essendo questi interventi supportati da valutazioni previsionali quantitative, una volta completate le opere di ampliamento, dovrà essere prodotta una relazione dettagliata di impatto acustico che certifichi il rispetto dei limiti, soprattutto in riferimento al rispetto del criterio differenziale presso i possibili ricettori

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Via L. L. Zamenhof n. 353/355  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)

sensibili. Nel caso si trovassero dei superamenti l'azienda dovrà attuare ulteriori interventi di mitigazione per ridurre la rumorosità prodotta entro i limiti vigenti.

Distinti saluti


PER REDAZIONE

Il responsabile dei dati tecnici  
TPA Giancarlo Dal Zotto



PER VERIFICA ED EMISSIONE

Il Responsabile dell'U.O. Fisica Ambientale  
d.r.s.s.a Laura Maria Belleri





**PROVINCIA DI VICENZA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO**  
**SETTORE AMBIENTE**  
**SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO – U.C. SCARICHI**

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243  
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Data e protocollo: vedasi mail di invio.

Spett.le  
Sportello Unico Edilizia – Attività Produttive  
Comune di Malo

**OGGETTO: Fanin s.r.l.**  
Stabilimento di via Fondomuri n. 43 - frazione S. Tomio di Malo.  
Conferenza di Servizi del 16/03/2016.

In relazione all'oggetto e nell'impossibilità di intervenire alla Conferenza di Servizi prevista per il giorno 16 marzo 2016, si comunica quanto segue.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05 novembre 2009, BUR n. 100 del 08/12/2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n.152/2006. Gli artt. 37 e 39 delle Norme Tecniche di Attuazione, del suddetto piano, disciplinano rispettivamente le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia ed acque di lavaggio.

La ditta dovrà verificare gli obblighi ad essa imposti con la normativa sopracitata ed in particolare, relativamente alle acque meteoriche di dilavamento:

- 1) se, in relazione alla tipologia di insediamento la ditta ricade in allegato F (art. 39 comma 1 del PTA) e in questo caso tutte le ulteriori valutazioni dovranno essere fatte alla luce di questo inquadramento;
- 2) se, in considerazione dell'estensione dei parcheggi e piazzali, per le parti che comportano il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1 dell'art. 39 del PTA, la ditta è riconducibile al comma 3 dell'art. 39 del PTA.

A seguito dell'esame da parte della ditta alla luce della normativa di riferimento più sopra sommariamente descritta, qualora risulti la necessità di legittimare, attraverso un provvedimento provinciale, uno scarico, dovrà essere presentata domanda secondo l'apposita modulistica (scaricabile dal sito della Provincia), corredata dalla documentazione richiesta (in assenza della quale la domanda risulta improcedibile). Si invita pertanto il Suap, prima dell'inoltro a questa Provincia, a verificare la correttezza formale della documentazione presentata dall'impresa e a trasmettere a questo Ente la sola documentazione di competenza.

Si richiede di fissare il termine dei lavori della Conferenza in 90 giorni dal ricevimento della documentazione utile per l'istruttoria di competenza, qualora risultasse la necessità di legittimare, attraverso un provvedimento provinciale, uno scarico di acque meteoriche di dilavamento.

Si ricorda infine che, qualora l'intervento comporti modifiche delle autorizzazioni ambientali di cui al D.P.R. 59/2013, la ditta dovrà presentare apposita domanda di AUA tramite SUAP.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Sottoscritto dal  
Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio  
*Dott. Ing. Filippo Squarcina*  
con firma digitale



Alto Vicentino Servizi SpA  
36016 Thiene (VI)

Tel 0445 80 15 11  
Fax 0445 80 15 99  
(800 15 42 42)

C.F. e P.IVA 03043550247  
REA 294457  
Cap. Soc. Euro 2.167.227

www.altovicentinoservizi.it  
info@altovicentinoservizi.it

C. E. 03043550247		
COMUNE DI MALO		
alto vicentino servizi		
Fasc. ....		
NI.	15 MAR 2006	
0005469		
UOR SUAP	CC	FFPA

Ns. Rif. prl

Vs. Rif.

Prot. N.

859

sigla prl

Li

9 MAR, 2016

File:

Parere ampliamento Fanin

Spett.

**COMUNE di MALO**

**Ufficio Tecnico Comunale**

Via San Bernardino, 19

36034 **MALO(VI)**

**OGGETTO: Parere relativo all'autorizzazione per l'inserimento nuovi silos, fosse di scarico, tettoie di copertura e innalzamento delle strutture esistenti, nello stabilimento della ditta Fanin S.R.L. sito in via Fondo Muri n.43**

Vista la documentazione presentata, relativa alle opere di cui all'oggetto e considerato che tali opere non vanno ad alterare lo stato dei sottoservizi da noi gestiti, si esprime parere favorevole per l'esecuzione del progetto subordinato alle seguenti prescrizioni:

- L'allacciamento alla pubblica fognatura che nel tratto interessato risulta essere in Gres diam.50cm, dovrà essere eseguito come da disegno nel pozzetto già esistente e alla chiusura della pratica sarà opportuno allegare tavola aggiornata dell'eseguito.
- Sarà vostra cura comunicarci l'inizio dei lavori di allaccio alla fognatura, per permettere ad un nostro tecnico di indicarvi con certezza il pozzetto di consegna, poiché sul tratto interessato risulta essere presente un'altra tubazione in cls che a breve andrà dismessa.
- **Il nuovo allacciamento dovrà collettare solo ed esclusivamente le acque nere con divieto di scarico acque meteoriche**
- Sarà necessaria la messa in quota dei chiusini stradali della fognatura consortile che a causa del recente livellamento in stabilizzato risultano essere coperti.
- Per quanto riguarda l'allaccio alla rete acquedotto è già stato eseguito il preventivo da voi richiesto per lo spostamento su nicchia del contatore esistente, operazione che verrà eseguita non appena ci verrà comunicato il fine lavori di posa del manufatto.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario(ref.Pretto Luca cel. 3421683623)

Il Responsabile Area Reti  
Geom. Fabio Orsato

